



Изх. №ПВ4-00100  
гр. Плевен, 01.03.2018 г.

## С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, б. „а” и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район /БДУВДР/ с център Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: „Предприятие за преработка на плодове в УПИ II, кв. 81 по плана на с.Новград, община Ценово, област Русе”, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

ДАНИИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Янтра
Воден обект	отводнителен канал, представляващ имот с номер 000086 в землището на с. Новград, община Ценово, публична общинска собственост на Община Ценово
Водно тяло	BG1YN200R028
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за прекъсване на обект.
Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	От обекта е предвидено заустване на един поток отпадъчни води – смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води, пречистени в локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ). Смесеният поток пречистени производствени и битово-фекални отпадъчни води зауства в отводнителен канал, представляващ имот с номер 000086 в землището на с. Новград, община Ценово, публична общинска собственост на Община Ценово, за ползването на който от заявителя е приложено решение № 222 на Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с протокол № 32/26.07.2017 година.
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване №1 / Поток №1 – пречистени производствени и битово-фекални отпадъчни води, заустени чрез общ колектор във водоприемника в точка с географски координати:  СШ 43° 35' 59,742" и ИД 25° 34' 27,215" Максимално разрешено водно количество за заустване: Q <sub>год.</sub> до 9715,60 м <sup>3</sup> /год.



<b>Място / места за собствен мониторинг</b>	<b>Пункт №1</b> -- смесен поток от пречистени производствени и битово-фекални отпадъчни води, в шахтата за пречистена вода (първата РШ след ЛПСОВ, преди заустване в отводнителния канал).
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ</b>			
<b>Заустване №</b>	<b>Показатели</b>	<b>Индивидуални емисионни ограничения</b>	
<b>Заустване №1 / Поток №1</b> смесен поток от пречистени производствени и битово-фекални отпадъчни води	$Q_{\text{средно ден.}} (\text{м}^3/\text{ден})$	90,80	
	$Q_{\text{макс час}} (\text{м}^3/\text{час})$	9,19	
	$Q_{\text{год.}} (\text{м}^3/\text{год})$	9715,60	
	Активна реакция рН	6,0÷9,0	
		$\text{мг}/\text{дм}^3$	$\text{кг}/\text{ден}$
	Неразтворени вещества	50	
	БПК <sub>5</sub>	50	
	ХПК	250	
	растителни масла и мазнини	10	
<b>Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения</b>		<i>До шест месеца от въвеждането на обекта в експлоатация</i>	
<b>Срок на действие на разрешителното</b>		<i>До въвеждане на обекта в експлоатация</i>	

**Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

Предвидените условия в Разрешителния акт на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен **регламентират дейността** в определени граници, които да гарантират опазването на водния ресурс и постигане на целите в Закона за водите за осигуряване на чисти води и здравословна околна среда.

Заустването на отпадъчни води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще залегнат в разрешителното за ползване на воден обект: *отводнителен канал*.

<b>ИЗИСКВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ</b>	
<b>Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея</b>	Да се предвиди при аварийни ситуации, свързани с ЛПСОВ, зауствания колектор и останалите съоръжения по канализационната система на предприятието, да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
<b>Изисквания към пречиствателната станция / пречиствателните съоръжения</b>	1. От въвеждане на обекта в експлоатация, да се поддържа в техническа и експлоатационна изправност и да се осигурява непрекъснато нормалната експлоатация на ЛПСОВ. 2. От въвеждане в експлоатация на предприятието, всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на



	контролиращия орган, при условията на чл. 126, ал. 2 от ЗВ. 3. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
<b>Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води</b>	Да се предвидят съоръжения или начин за обеззаразяване на отпадъчните води при предписание на органите на Министерство на здравеопазването. Да се предвиди контрол на количеството на остатъчния хлор в заустваните отпадъчни води преди включването им във водоприемника (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).
<b>Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг</b>	1. Да се осигури възможност за измерване на количеството зауствени отпадъчни води. Да се предвиди монтиране на необходимите измервателни устройства. <b>Срок: До въвеждане на обекта в експлоатация.</b> 2. Да се предвидят необходимите пунктове за собствен мониторинг, съгласно предписанията в разрешителното. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Срок: До въвеждане на обекта в експлоатация. 4. Да се организира провеждането на собствен мониторинг на отпадъчни води по посочените показатели и индивидуални емисионни ограничения (емисионни норми). Пробовземането и анализите на пробите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на ЗВ. <b>Срок: До въвеждане на обекта в експлоатация.</b> 5. Да се предвиди пробонабираният, измерванията, изпитванията и анализите на отпадъчни води да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба № 2 от 08.06.2011г. <b>Срок: До въвеждане на обекта в експлоатация.</b>
<b>Изисквания към начина на третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води</b>	1. Да се предвиди събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на отделените отпадъци и утайки от пречиствателното съоръжение за отпадъчни води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. 2. При предвидено използване на утайките от пречиствателното съоръжение за отпадъчни води в селското стопанство, да се спазват изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр. 112/2004 г.).
<b>Изисквания за предвиждане на охранителни мерки, в т. ч. проектиране на</b>	Около складовете за химикали и горива, както и около местата за съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника да се предвидят



съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистени отпадъчни води
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да се организира спазването на изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от ЗВ.
Други изисквания съобразно спецификата на обекта	Да се организира спазването на изискванията на чл.123, чл.126, чл.127, чл.130 и чл.131 от Закона за водите.
Други условия	<p>1. Въвеждането на обекта „Предприятие за преработка на плодове в УПИ II, кв.81 по плана на с. Новград, община Ценово, област Русе“ в експлоатация да стане след издаването на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, съгласно чл.46а, ал.2, т.2 от ЗВ и Приложение №2 към чл.16, ал.1, т.2 от Наредба №2 от 08.06.2011 г.</p> <p>2. <b>Изменение на разрешителното</b> се извършва съгласно чл. 72 – чл. 77 от Закона за водите.</p> <p>3. <b>Прекратяване на действието на разрешителното</b> се извършва по реда и условията на чл. 79 от Закона за водите.</p> <p>4. <b>Отнемане на разрешителното</b> може да се постанови съгласно чл. 79а от Закона за водите.</p> <p>5. Титулярът на разрешителното е длъжен да уведомява директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за промяна на обстоятелствата, свързани с „Агрола екоинвест“ ООД, подлежащи на вписване в търговския регистър и да изпраща в Басейнова дирекция „Дунавски район“ заверено копие от всяко решение на съда за промяна обстоятелствата в регистрацията на „Агрола екоинвест“ ООД в седем дневен срок от издаването му.</p>
Условия за контрол и контролиращ орган	<p>1. Контролиращ орган:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>РИОСВ – Русе</b>, съгласно чл. 151, ал. 4 от Закона за водите и</li> <li>➤ <b>Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен</b> по чл. 155, ал. 1, т. 3, т. 4, буква ”в”, т. 6 и т. 16, чл. 174, ал. 3 и ал. 5 и чл. 195а, ал. 1 от Закона за водите.</li> </ul> <p>2. Контролиращият орган да следи за изпълнение на условията в разрешителното, предписанията за собствен мониторинг и за ефективността на работа на пречиствателните съоръжения.</p> <p>3. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до канализационната мрежа, съоръженията по канализационната мрежа и</p>



	<p>наличните пречиствателни съоръжения с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията в разрешителното.</p> <p>4. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и 3 от ЗВ, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**  
*Директор на Басейнова Дирекция „Дунавски район“*

