


## ЗАБЕЛЕЖКИ

- Кота  $\pm 0.000\text{m}$  = Кота терен.
- Всички размери, с изключение на допълнително указаните са в [mm].
- При наличие на слаби зони в земната основа, да се изгребат и да се изпълни възглавница от баластра и чакъл до достигане на котата на фундамента като се уплътнява на пластове с височина 20cm.
- Бетон и армировка:
  - Подложен бетон – клас по якост на натиск B15 (Допълнителен C10/16) по БДС EN 206-1/HA:2008, допълнение към БДС EN 206-1:2002.
  - Бетон за фундаменти – клас по якост на натиск B30 (C25/30), по БДС EN 206-1/HA:2008, допълнение към БДС EN 206-1:2002.
  - Бетон за носеща конструкция – клас по якост на натиск B25 (C20/25), по БДС EN 206-1/HA:2008, допълнение към БДС EN 206-1:2002.
  - Армировъчна стомана – клас по граница на провлачане B420 – (означено с "N") по БДС 9252:2007, съвместно с БДС EN 10080:2005.
  - Армировъчна стомана – клас по граница на провлачане B235 (A-I) – (означено с "ø") по БДС 4758:2008, съвместно с БДС EN 10080:2005.
- Бетоново покритие на носещата армировка:
  - за фундаменти: 5cm
  - за плоча: 1,5cm
  - за колона: 2,5cm
- При изготвяне на бетоновата смес да се използва едър добавъчен материал с максимален размер на фракцията:  $D_{\text{max}}=20\text{mm}$ .
- Всички куки на стремената да са заковани задължително към ядрото на сечението под ъгъл  $135^\circ$ .
- Да се фундирва в пласт с  $R_0=0,200\text{MPa}$ .
- Измененията в проекта да се съгласуват с проектанта или упълномощено от него лице.
- Да се работи съвместно с чертежи по част "Архитектура" и "ВиК".
- При изпълнението на всички видове работи да се спазват изискванията на действащите в момента на строителство строително-монтажни норми.



A	30.10.2017	За информация	A.P.	S.P.	
РЕВ.	ДАТА	ОПИСАНИЕ	От	Пров.	Одобр.
Възложител:  ОБЩИНА ЦЕНОВО		Община Ценово ул. "Цар Освободител" № 66 с. Ценово 7139, обл. Русе			
Проектант:  TPI PROJECT LTD. Sofia, Bulgaria www.tpi-project.com					
Проект: Мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България			Съгласувал: Архитектура: арх. Атанас Топалов		
Площадка: УПИ №IV-196, в кв. 29, с. Новград, община Ценово, обл. Русе			ВиК: инж. Иванка Русева		
Чертеж: Забележки.					
Масщаб:	Начертал:	Проверил:			
1:50	инж. Здравко Илиев	инж. Петър Табаков			
Дата:	Проектант:	Одобрил:			
30.10.2017	инж. Здравко Илиев	инж. Любен Перфанов			
Чертеж No.			Рев.:		
MNG - S1 - SC1 - 0001 - 01			A		