



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” - ООД РУСЕ

7000 Русе, ул. “Добруджа” № 6 Управител: тел. 082/820 201:501 501 факс
820 208

ИЗХОДНИ ДАННИ

ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” - ООД РУСЕ	
Рег.№	К-4630 #1
Дата:	8.9.2016 г. Град РУСЕ

До Община Ценово
с. Ценово, ул. „Цар Освободител“ №66
Представявана от:
Д-р Петър Петров

На Вх.№ К-4630/30.08. 2016 г.

Обект: Водоснабдяване на Музей в УПИ I-216, кв. 45, ул. “Хаджи Димитър”, с. Новград,
Община Ценово.

определяме следните изходни данни за проектиране на ВиК частта му:

1. Осигурено водно количество:

Водни количества (l/s)	Питейно-битови (l/s)	Технологични (l/s)	Противопожарни (l/s)
Ползвани	/	/	/
Допълнители	0,25	/	/
Осигурени	0,25	/	/

Точката на водовземане се определя: Водопровод ф60мм по ул. “Хаджи Димитър” между ОК97 и ОК117.

Напор м в.с.

- временно водоснабдяване по време на строителството - разрешени ...0,2... л/сек.

2. Заустване на отпадните води: **В района не поддържа канализационна мрежа.**

3. Количеството на включената в канализационната система дъждовна вода от поземления имот се определя с измервателно устройство собственост на потребителя или се договаря.

4. Връзката на сградно водопроводно отклонение (СВО), към уличен водопровод да се предвиди в проекта, чрез водовземна скоба (ВС) за **връзване под налягане**.

5. Инвеститора осигурява в урегулирания поземлен имот водомерна шахта на разстояние до 2,0 м от уличната регулация защитена срещу нерегламентиран достъп или в общо леснодостъпно, затворено и с осигурено осветление помещение, непосредствено след влизането на тръбата в сградата, когато тя е сградна етажна собственост или когато сградата отстои до 5,0м от уличната регулационна линия.

6. Индивидуалните водомерно-арматурни възли за студена вода и за гореща вода за битови нужди се проектират в общите части с импулсни изводи за дистанционно отчитане като се изгради система за отчитането им съгл. чл.30 на Наредба 4 /ДВ бр.53/ 2005г.

7. Инвеститора осигурява в урегулирания поземлен имот ревизионна шахта на разстояние до 2,0м от уличната регулационна линия, когато сградата отстои на разстояние по-голямо от 5.0м от нея или в сградата, когато сградата е на разстояние по-малко от 5.0м от уличната регулационна линия. Ревизионната шахта да се проектира и изгради на място с осигурен достъп за почистване и поддръжка.


8. Канализационните отклонения с монтажни кожуси се присъединяват към уличната канализационна мрежа на 20÷30см над темето на уличния канал, в съответствие с изискванията на Наредба 4 /ДВ бр.53/ 2005г. и Норми за проектиране на канализационните системи от 17.05.2013г /ДВ, бр.49/.

9. Заустването на производствените отпадъчни води в канализационната мрежа да се осъществява по ред и условия регламентирани в Наредба 7 от 14.11.2000г. /ДВ, бр.98/ и се спазят нормите за максимално допустими концентрации посочени в Приложение №2 към същата Наредба.


10. Да се спазят изискванията на Наредба №1 за фундиране в лъсови /пропадъчни/ почви.

За издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно ЗУТ, задължително да се представи пред съответния орган Договор за предоставяне на услугите водоснабдяване и/или канализация за обекта /в съответствие с чл.84, ал.2 от ЗУТ/.

ГЛ. ИНЖЕНЕР:


/ д-р инж. М. Бирков /

УПРАВИТЕЛ:


/ д-р инж. С. Савов /

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

№ 104 / 08.09.2016 г.

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВОДА
КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА И/ИЛИ КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМИ
(по чл.12, ал.2, т.3 от Наредба №4/14.09.2004г., ДВ бр.88)

Днес, 08.09.2016 г., в гр. Русе, между:

„Водоснабдяване и канализация – ООД” Русе, рег. по ф. д. №3397/1991г. на РОС,
със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Добруджа”б, данъчен № 1181000119,
БУЛСТАТ 827184123, представлявано от инж. Сава Иванов Савов, Управител, наричано по-
долу за краткост „ОПЕРАТОР”, от една страна

и

/за клиенти юридически лица:

Община Ценово
рег. по ф.д. № г. на със седалище и адрес на управление
гр./с./ Ценово ул. "Цар Освободител" № 60
БУЛСТАТ 000530621, представлявано от: Б-р Петар Петров

/за клиенти физически лица:

....., ЕГН
л.к. №, изд. на от
адрес

/при представителство:

....., ЕГН
л.к. №, изд. на от
адрес
в качеството на представител на
ЕГН, л.к. №, изд. на от
адрес по пълномощно

наричано по-долу за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ”, от друга страна, се сключи
настоящият договор, както следва:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) Настоящият договор урежда правата и задълженията на ОПЕРАТОРА и
ПОТРЕБИТЕЛЯ на услугата водоснабдяване и/или канализация (В и К) в съответствие с

общите условия , за присъединяване, в процеса на проучване, проектиране, съгласуване на инвестиционен проект за елементите на техническата инфраструктура по смисъла на чл. 64, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изграждането им, както и в процеса на изграждане на връзки за водоснабдяване и/или отвеждане на отпадъчни води по време на извършване на строително-монтажни работи (СМР) в недвижим имот, представляващ урегулиран (неурегулиран) поземлен имот УПМ Т-216, кв. 45, местност с административен адрес: с. Добровица, общ. Ценово, ул. "Х. Димитров" за обект: "Осн. рех. на сгр. на общ. Х-8 с цел свърз. на сгр. с ул. за сгр. на местн. прил. хел. урб. наст. в атр. еол. В/С Н-8."

(2) Изпълнението на задълженията по този договор е необходимо условие за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект по чл. 143, ал. 1, т.3 от ЗУТ и сключване на договор по чл.84, ал.2 от ЗУТ за присъединяване към водопроводната и/или канализационна системи и съоръжения към тях, разположени на територията на област Русе.

Чл.2 (1) Настоящият договор се сключи по писмено заявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно чл. 13 (2) от Наредба №4/14.09.2004г.

(2) Въз основа на писменото заявление по ал.1 ОПЕРАТОРЪТ извършва проучване и в 15-дневен срок представя на ПОТРЕБИТЕЛЯ изходните данни и условията за присъединяване, необходими за проектиране на водопроводното и/или канализационно отклонения на сградните ВиК инсталации и/или вътрешната ВиК мрежи.

(3) С предварителните проучвания в изходните данни ОПЕРАТОРЪТ добросъвестно посочва всички налични при него към момента на сключване на настоящия договор данни за известните му водопроводна и/или канализационна мрежи трасе, диаметър, материал, от които са изградени, напор и водно количество , схема с посочване мястото на присъединяване, необходимите сервитутни зони на съоръженията за присъединяване, изискванията, гарантиращи експлоатационната сигурност на присъединяването и качествата на питейната вода, други специфични данни (съществуващи спирателни кранове, пожарни хидранти, шахти и т.н.), необходими за проектирането, както и проводите за включване към мрежите.

(4) Изходните данни и условията за присъединяване по ал.3 са валидни до изтичане на разрешението за строеж на съответния обект.

(5) С изходните данни ОПЕРАТОРЪТ дава задължителни на ПОТРЕБИТЕЛЯ указания. Когато ОПЕРАТОРЪТ посочва повече от един провод за включване към мрежата, ПОТРЕБИТЕЛЯ има право на избор.

(6) За проучването и предоставянето на изходните данни и условията за присъединяване ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща такса на ОПЕРАТОРА в размер на лв.

Чл.3 Със сключването на настоящия предварителен договор, **ПОТРЕБИТЕЛЯТ ПРИЕМА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ** за получаване на услугите ВиК, публично известни предложени от ОПЕРАТОРА и приети от собственика на ВиК системите или от регулаторния орган , създаден със закон или в изпълнение на концесионен договор.

Чл.4 Инвестиционния проект се изработва въз основа на предоставените проучвания по Чл.2 ал.3 изходни данни и спазване условията на настоящия договор и се съгласува с ОПЕРАТОРА.

Чл.5 (1) Когато за осъществяване на присъединяването поради технологична и/или конструктивна необходимост се налага в чужд поземлен имот да се изградят ВиК проводи и съоръжения по чл.193 от ЗУТ, ПОТРЕБИТЕЛЯ прилага писмен договор (учредяващ правото на прокарване на отклонения през чужд имот) с нотариална заверка на подписите между него и собственика на чуждия имот или заповед (на кмета на общината – за прокарване на отклонения през частен имот или заповед на областния управител, съответно на кмета на общината – за прокарване на отклонения през държавен или общински имот), с детайлно описание на мястото и начина на прокарване на отклонения, както и правото на достъп до водомерните устройства и/или канализационните шахти.

(2) При хипотезата на ал.1 всички водомерни устройства се разполагат в една шахта , в по-близкия до точката на присъединяване имот.

(3) Когато при проучването за присъединяване се установи, че предвидения за изграждане обект засяга съществуващите ВиК проводи и съоръжения, те се изместват за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ въз основа на одобрен и съгласуван с ОПЕРАТОРА проект, съгл. Чл.73 от ЗУТ.

Чл.6 (1) След одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж, ПОТРЕБИТЕЛЯТ подава писмено искане за предлагане на Договор предоставяне на услугите водоснабдяване и/или канализация по чл.14 от Наредба 4/14.09.2004г. по смисъла на чл.84, ал.2 от ЗУТ за предоставяне на услугата Вик.

(2) Договорът по ал.1 се предлага от ОПЕРАТОРА. Той има силата на окончателен договор за присъединяване по смисъла на чл.84, ал.2 от ЗУТ.

(3) Договорът по ал.1 включва:

1. Вида и техническите параметри на съоръженията в мястото на присъединяване съгласно предварителното проучване по чл.2 (2);
2. Режим на водоподаване /водоползване/;
3. Броя и мястото на монтиране на водомерите и/или РЩ;
4. Границите на собственост на съоръженията;
5. Финансовите взаимоотношения между страните;
6. Взаимното задължение на страните за опазване на съоръженията и за осигуряване на достъпа в тях;
7. Условиата и реда за изменение, допълнение и прекратяване на договора.

Чл.7 С подаване на писменото искане по чл.6, ал.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща такса за присъединяване към ВиК мрежите, изчислена по методика на Оператора.

Чл.8 (1) Временното водоснабдяване на строителната площадка се извършва въз основа на писмено заявление от ПОТРЕБИТЕЛЯ до ОПЕРАТОРА придружено от:

1. Предварително проучване и уточняване на техническите условия за присъединяване. С подаване на заявлението се заплаща такса за проучване за присъединяване към ВиК мрежа в касите на информационните центрове;
2. Копие от съгласуван и одобрен инвестиционен проект част ВиК;
3. Копие от разрешението за строеж;
4. ОПЕРАТОРА предлага договор за временно присъединяване на строителната площадка към ВиК мрежите;
5. Договорът за временно присъединяване на строителната площадка към ВиК мрежите се предлага от ОПЕРАТОРА след издаването на Разрешението за строеж, писмено искане за предоставяне на услугата ВиК **обр. №-4П** и платена такса за присъединяване изчислена по методиката към Наредба № 4/2004г.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯ подава писмено заявление за деня и времето на осъществяване на временното водоснабдяване на строителната площадка. ОПЕРАТОРЪТ изпраща свой представител, който извършва присъединяването към водопроводната мрежа, съставя констативен протокол за временно водоснабдяване на строителната площадка и открива партида на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от пет (5) работни дни. Копие от протокола се връчва на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу подпис.

(3) Към заявлението по ал.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително представя документите по ал.(1), т.2 и 3 копие, както и необходимите документи за откриване на партида.

(4) Отчитането на вода по време на строителство е по водомер, който е пломбиран от ОПЕРАТОРА.

(5) При нарушения, довели до неправилно отчитане на изразходваната вода по време на строителство или при липса на водомер, заплащането се извършва като количеството изразходвана вода се определя съгл. Чл.23, ал.5, т.4 от ОУ на ОПЕРАТОРА /по 0,5 куб.м. за всеки куб.метър застроен обем на сградата, независимо от вида строителство/.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОКОВЕ

Чл.9 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

Чл.10 Настоящият договор има действие до влизане в сила на окончателен договор по чл. 14 от Наредба 4 /14.09.2004г. по смисъла на чл.84, ал. 2 от ЗУТ.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 11 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплаща редовно изразходваните количества вода;
2. Да не събаря сгради, без предварително да са изключени водопроводните и/или канализационните им отклонения от ОПЕРАТОРА;
3. При прекъсване на съществуващо водопроводно и/или канализационно отклонение, охраняващо съседни имоти да извърши превключване за своя сметка и да не засяга нормалното водоподаване и/или отвеждане на отпадните води от съседните имоти съгл. Чл.73
4. При извършване на строителни, монтажни, ремонтни и други дейности, да се вземат необходимите мерки за опазване от повреди или унищожаване на водопроводните и/или канализационните мрежи и съоръжения към тях, както и незабавно да отстрани повредите, които и причинил, за своя сметка при спазване на изискванията на чл.74, ал.1, т.6 от ЗУТ;
5. Да спазва изискванията за заустване на отпадъчни води съгласно наредба №7/14.11.2000 г. /ДВ, бр. 98 от 01.12.2000 г./
6. Да осигури закриването на партидите на бившите собственици на имота преди започване на СМР, след заплащане на всички дължими суми от тях.
7. При проектиране и изграждане на обекта и прилежащите му системи и съоръжения, да спазва сервитутните разстояния съгласно Наредба №8/28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения;
8. Да уведоми ОПЕРАТОРА за настъпването на каквито и да са промени, касаещи данните от предварителните проучвания по чл. 4 от настоящия договор.

Чл.12 При нейзпълнение на съгласувания проект или липса на такъв, ОПЕРАТОРЪТ не сключва с ПОТРЕБИТЕЛЯ договор за присъединяване.

Чл. 13 ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за нормалното водоснабдяване и/или отводняване на обекта при неправилно проектирани вътрешни ВиК проводи и съоръжения.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.14 Настоящият договор може да бъде прекратен без предизвестие:

1. по взаимно съгласие;
2. при погиване на обекта.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се легитимира като собственик или носител на учредено право на строеж на обекта с нотариален акт № 11000 N° 84, том, вх. рег №, дело №/.....Г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА гр.

Чл.16. Представяне/приемане на всички заявления и документи, посочени в настоящия договор се извършва до/от съответния Р-л ПЕР. Заплащането на таксите, предвидени в настоящия договор се извършва в съответните информационни центрове по ПЕР-ове.

Чл.17 ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ОПЕРАТОРЪТ са длъжни незабавно да уведомят другата страна за всички настъпили изменения по тяхната идентификация или собственост, или при промяна на характеристиките на обекта.

Чл.18 За строежите, неизползващи услугите водоснабдяване и канализация, не се сключва договор за присъединяване по чл. 84, ал.2 от ЗУТ.

Чл.19 Всички изменения и допълнения към настоящия договор се извършват в писмена форма.

Чл.20 Всички спорове по настоящия договор се решават по взаимно съгласие, чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие, спорът се отнася за разрешаване пред компетентен съд.

Чл.21 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Настоящият договор е изготвен на основание Закона за устройство на територията и Наредба №4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи на МРРБ.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като неразделна част от него стават изходните данни и съгласувания от ОПЕРАТОРА инвестиционен проект.

ОПЕРАТОР:
УПРАВИТЕЛ:

/инж. САВА САВОВ/



ПОТРЕБИТЕЛ:

/подпис/





"АКБА АН - ЕООД" гр.РУСЕ

проектиране и консултантска дейност

7000 Русе ул. "Александровска" №97

☎ (082) ; 830749

мобилен: 0899245100

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА - ТР.ЦЕНОВО

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОЛЕКЦИЯ
С.НОВГРАД, УТИ I-216, КВ. 45 – ОБЩИНА ЦЕНОВО

ЧАСТ: В и К

ФАЗА: И П П



	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04456	инж. НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА
Подпис:	
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	

инж. Наталия Василева Вълчева
ЕТН 5611205298, Диплом с.В-81
№007566/83год. ВНАС-гр. София
спец. ВиК мрежи и съоръжения

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:
/арх. П. ДОЧЕВ/

ПРОЕКТАНТ:
/инж. Н. ВАСИЛЕВА/

Р-Л ФИРМА: АКБА АН
/инж. Н. ВЪЛЧЕВА/
ЕООД

09. 2016 год.

гр.РУСЕ



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 04456

Важи за 2016 година

ИНЖ. НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Регистрационен № 04456	
Секция:	ВС
Част на проекта:	по удостоверение за КИП
Подпис:	инж. НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА
Валидно до 31.12.2016 г.	

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
КОНСТРУКТИВНА НА ВЪК СИСТЕМИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И
ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ТРЕТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И
ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

Зам. Председател на РК

инж. Пл. Пенев



Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Председател на КР

инж. И. Каралеев

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОЛЕКЦИЯ - с.НОВГРАД,
УПИ I-216 , КВ.45 – ОБЩИНА ЦЕНОВО


ЧАСТ : В и К

I. ТЕКСТОВА ЧАСТ

1. ЧЕЛЕН ЛИСТ
2. СЪДЪРЖАНИЕ
3. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
4. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
5. СКИЦА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ОТ ОБЩИНА – гр.Ценово
6. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ОТ ВиК-ООД гр.РУСЕ
7. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ОТ ВиК-ООД гр.РУСЕ

II. ЧЕРТЕЖИ

1. СИТУАЦИЯ – ВиК
2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА $\pm 0,00$ -ВиК и АКСОНОМЕТРИЯ ВОДОПРОВОД
3. ВОДОМЕРНА ШАХТА – НОВА
4. МОНТАЖЕН КОЖУХ
5. РШ КВАДРАТНА 80/80
6. ДЕТАЙЛ – УКРЕПВАНЕ НА Тр.СК
7. ДЕТАЙЛ – НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ ИЗКОП

СЪСТАВИЛ: 
(инж.Н.Василева)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОЛЕКЦИЯ-с.НОВГРАД
УПИ I-216,КВ.45 , ОБЩИНА ЦЕНОВО

ЧАСТ : В и К

I. ОБЩА ЧАСТ

Настоящият проект е направен по искане на възложителя и въз основа на:

- Оригинална скица от Община – Ценово
- Изходни данни за проектиране от Ф."ВиК-ООД" – гр.Русе
- Предварителен договор от Ф."ВиК-ООД" – гр.Русе
- Наредба №4 за проектиране и експлоатация на ВиК инсталации в сгради
- Норми за проектиране на водопроводни мрежи
- Наредба №8 от 1999 год.
- Наредба №2 за минимални здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР

II. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

УПИ I-216 от кв.45 е в регулацията на населеното място и е застроен.

Желанието на възложителя е да се извърши основен ремонт на сградата,като същата се и водоснабди.

III. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

1. Водопровод

Точка на водовземане се определя същ. уличен водопровод $\Phi 60\text{мм}$ – ЕТ тръби,който минава по ул."Хаджи Димитър".

За УПИ I-216 се предвижда изграждането на ново водопроводно отклонение от ул.в-д $\Phi 60\text{ мм}$.

Същото ще се изпълни от тръби ПЕВП- $\Phi 25\text{мм}$.Самата връзка с уличния водопровод ще стане чрез РЕ водовземна скоба $\Phi 60\text{мм}/\Phi 3/4''$.След водовземната скоба се предвижда да се монтира тротоарен спирателен кран $\Phi 3/4''$ на 0,50м от бордюра. Непосредствено до оградата,но не повече от 2,00м навътре, ще се изгради водомерна шахта, в която ще се монтира водомерният възел за имота.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИАМЕТЪРА НА ВОДОПРОВОДНОТО ОТКЛОНЕНИЕ

Определяне на водопотребителните норми:

1. Оразмерително водно количество за УПИ I-21

2. $Q_{\text{макс.сек}}=0,25 \text{ л/сек}$

За $Q_{\text{табл.}}=0,25 \text{ л/сек}$ избирам водопр.връзка ПЕВП $\Phi 25\text{мм}$, при $V=0,80 \text{ м/сек}$

ИЗБОР КАЛИБЪРА НА ВОДОМЕРА – за УПИ I-216

Избор на водомер за питейно-битови нужди!

$Q_{\text{макс.час}}=0,25 \text{ л/сек}=0,94 \text{ м}^3/\text{ч}$

$Q_{\text{мин.}}=0,94.0,95=0,89\text{м}^3/\text{ч} > 0,015\text{м}^3/\text{ч}$ – гранично

Избран е водомер тип перилен с номинален дебит – $3 \text{ м}^3/\text{ч}$.

От водомерната шахта до сградата ще се положи площадков водопровод от тръби ПЕВП- $\Phi 25\text{мм}$,положени в обсадна PVC тръба $\Phi 50\text{мм}$.След влизане на тръбата в сградата ще се развие закопана в зидовете хоризонтална разводка до санитарните прибори.Необходимото количество топла вода ще се обезпечават от два проточни ел.бойлери.

3. Канализация

Към залите за експонати са предвидени и санитарни възли:един за инвалиди и още два-единия за жени,а другия за мъже.Към тоалетните е предвидено и преддверие с тоалетни мивки.

В сградата е предвидена закопана канализация от PVC тръби $\Phi 110\text{мм}$,положени в предпазен кожух.Ще се изгради и една квадратна РШ с $H=1,30\text{м}$,в която ще се монтира РО.Канализационното отклонение се предвижда от PVC тръби $\Phi 160\text{мм}$,положени в предпазен кожух.Отпадните води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма,ситуирана на нормативно отстояние от границата със съседния имот, а именно мин.3м.

IV. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР :

1. Изкопни работи: Преди започване на изкопните работи е необходимо да се отложи трасето на бъдещото СВО и СКО. За уточняване на ул.водопровод $\Phi 60$ в точката за присъединяване на новото отклонение , да се потърси съдействие от представител на ВиК-гр.Русе.Следват изкопни работи по дължината на трасето. Изкопните работи ще се изпълнят ръчно,тъй като дължината на отклонението е малка. Подравняването и оформянето на леглото от 0.15 м подложка от хомогенна пръст под тръбопровода също се извършва ръчно.

2.Монтаж на водопровода и предвидената в проекта арматура

Спецификата на тръбопроводите от ПЕВП изисква те да се положат от квалифицирани специалисти разполагащи с нужната апаратура и опит в полагането им. Това ще гарантира спазване на технологичните изисквания по

отношение : температура на загряване, временно загряване при натиск 0.5 кг/см², време за прекъсване на загряването, време за достигане на притискащо усилие 1.5 кг/см² и време за охлаждане при поддържане на притискащото усилие.

3.Подготовка за хидравлични изпитания. Засипването на водопровода ще се извърши на пластове по 0.15 см.,уплътнени странично. Над темето на тръбата се полага около 0.20 м хомогенна почва, което ще запази тръбопровода от нараняване при зариване.Местата на заварките и връзките на арматурите се оставят открити за оглед при изпитването на водопровода. В случай на полагане при високи температури на въздуха при засипването и поставянето на водопровода под налягане да се вземат предвид линейните разширения. Спирателния кран се укрепва чрез опорен блок предвиден в монтажния план.


4. Хидравлични изпитания, промивка и дезинфекция. За провеждане на хидравличните изпитания водопровода може да се напълни с концентрат за дезинфекция от 40 мг/л активен хлор. Налягането се покачва с 1 атм. за минута при спазване на Наредба № 2 за проектиране изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи / чл. 162 ,163,164,165,166/. и указанията на производителя

След приключване на изпитанията и промиване водопровода с вода се попълват съответните протоколи и се пристъпва към окончателното засипване. След покриване тръбопровода се полага предупредителна лента с метална нишка за бъдещо трасиране на водопровода.

5. Засипване на водопровода и възстановяване на пътната настилка. Засипването продължава на пластове през 0.20 м уплътнени с механична трамбовка. Следва засипване и трамбоване на обратния насип и заскаляване на охранителното гърне на спирателния кран.

Водопроводното отклонение за имота ще се изпълни в рамките на не-повече от 30 календарни дни!

По време на строителството да се спазва стриктно работния проект и да се влагат само доброкачествени материали. При проблеми да се търси съдействието на проектанта.



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОЛЕКЦИЯ-с.НОВГРАД

УПИ I-216,КВ.45,Община Ценово

ЧАСТ : В и К

№ по ред	Наименование на материалите	мярка	количество
	А. ВЪТРЕШНИ ВИК МРЕЖИ		
	I. Водопровод		
1.	Полипропиленови тръби – Ф20мм	м	18
2.	Също,но Ф25мм	м	2
3.	СК с изпр. Ф3/4"	бр	1
4.	Проточен Ел.бойлер	бр	2
5.	СК-Ф1/2"	бр	3
6.	Никелирана канелка Ф1/2" за тоал.мивка	бр	3
7.	Изолация по тръба	м	4
	II. Канализация		
1.	PVC тръби – Ф50мм	м	3
2.	PVC тръби Ф110мм	м	19
3.	Монтажен кожух 50/50	м	12
4.	Вентилационна шапка Ф125мм	бр	1
5.	PVC тръби Ф160мм	м	1,5
6.	Тоалетна мивка	бр	3
7.	ПС-105 с долно оттичане Ф50мм	бр	2
8.	Тоалетно седало със задно оттичане	бр	3
9.	РШ кв.80/80 и Н=1,30м	бр	1
	Б. ВЪНШНИ ВИК ВРЪЗКИ		
	I. Пл.водопровод		
1.	Изкоп в СЗП с шир.1,20м и Н до 2,00м	м ³	48

[illegible]



"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" - ООД РУСЕ

7000 Русе, ул. "Добруджа" № 6 Управител: тел. 082/820 201:501 501 факс 820 208

ИЗХОДНИ ДАННИ

ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" - ООД РУСЕ	
Рег. №	K-4630 #1
Дата:	8.9.2016 г. Град РУСЕ

До Община Ценово
с. Ценово, ул. „Цар Освободител“ №66
Представявана от:
Д-р Петър Петров

На Вх. № K-4630/30.08. 2016 г.

Обект: Водоснабдяване на Музей в УПИ 1-216, кв. 45, ул. "Хаджи Димитър", с. Новград, Община Ценово.

определяме следните изходни данни за проектиране на ВиК частта му:

1. Осигурено водно количество:

Водни количества (l/s)	Питейно-битови (l/s)	Технологични (l/s)	Противопожарни (l/s)
Ползвани	/	/	/
Допълнителни	0,25	/	/
Осигурени	0,25	/	/

Точката на водовземане се определя: Водопровод ф60мм по ул. "Хаджи Димитър" между ОК97 и ОК117.

Папор м в.с.

- временно водоснабдяване по време на строителството - разрешени ...0,2... л/сек.

2. Заустване на отпадните води: В района не поддържа канализационна мрежа.

3. Количеството на включената в канализационната система дъждовна вода от поземления имот се определя с измервателно устройство собственост на потребителя или се договаря.

4. Връзката на сградно водопроводно отклонение (СВО), към уличен водопровод да се предвиди в проекта, чрез водовземна скоба (ВС) за връзване под палитане.

5. Инвеститора осигурява в урегулирания поземлен имот водомерна шахта на разстояние до 2,0 м от уличната регулация защитена срещу нерегламентиран достъп или в общо леснодостъпно, затворено и с осигурено осветление помещение, непосредствено след влизането на тръбата в сградата, когато тя е сградна етажна собственост или когато сградата отстои до 5,0м от уличната регулационна линия.

6. Индивидуалните водомерно-арматурни възли за студена вода и за гореща вода за битови нужди се проектират в общите части с импулсни изводи за дистанционно отчитане като се изгради система за отчитането им съгл. чл.30 на Наредба 4 /ДВ бр.53/ 2005г.

7. Инвеститора осигурява в урегулирания поземлен имот ревизионна шахта на разстояние до 2,0м от уличната регулационна линия, когато сградата отстои на разстояние по-голямо от 5,0м от нея или в сградата, когато сградата е на разстояние по-малко от 5,0м от уличната регулационна линия. Ревизионната шахта да се проектира и изгради на място с осигурен достъп за почистване и поддръжка.

8. Канализационните отклонения с монтажни кожуси се присъединяват към уличната канализационна мрежа на 20÷30см над темето на уличния канал, в съответствие с изискванията на Наредба 4 /ДВ бр.53/ 2005г. и Норми за проектиране на канализационните системи от 17.05.2013г /ДВ. бр.49/.

9. Заустването на производствените отпадъчни води в канализационната мрежа да се осъществява по ред и условия регламентирани в Наредба 7 от 14.11.2000г. /ДВ. бр.98/ и се спазят нормите за максимално допустими концентрации посочени в Приложение №2 към същата Наредба.

10. Да се спазят изискванията на Наредба №1 за фундиране в лъсови /пропадъчни/ почви.

За издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно ЗУТ, задължително да се представи пред съответния орган Договор за предоставяне на услугите водоснабдяване и/или канализация за обекта /в съответствие с чл.84, ал.2 от ЗУТ/.

ГЛ. ИНЖЕНЕР:

д-р инж. М. Бирков /

УПРАВИТЕЛ:

д-р инж. С. Савов /

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

№ 104 / 08.09.2016 г.

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВОДА
КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА И/ИЛИ КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМИ
(по чл. 12, ал. 2, т. 3 от Наредба № 4/14.09.2004 г., ДВ бр. 88)

Днес, 08.09.2016 г., в гр. Русе, между:

„Водоснабдяване и канализация – ООД“ Русе, рег. по ф. д. № 3397/1991 г. на РОС,
със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Добруджа“ 6, данъчен № 1181000119,
БУЛСТАТ 827184123, представлявано от инж. Сава Иванов Савов, Управител, наричано по-
долу за краткост „ОПЕРАТОР“, от една страна

и

/за клиенти юридически лица:

Община Ценово
рег. по ф. д. № г. на със седалище и адрес на управление
гр. Ценово ул. „Цар Освободител“ № 60
БУЛСТАТ 000530621 представлявано от: г-р Петър Петров

/за клиенти физически лица:

....., ЕГН
л.к. № изд. на от
адрес

/при представителство:

....., ЕГН
л.к. № изд. на от
адрес
в качеството на представител на
ЕГН л.к. № изд. на от
адрес по пълномощно

наричано по-долу за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ“, от друга страна, се сключи
настоящият договор, както следва:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) Настоящият договор урежда правата и задълженията на ОПЕРАТОРА и
ПОТРЕБИТЕЛЯ на услугата водоснабдяване и/или канализация (В и К) в съответствие с

общите условия, за присъединяване, в процеса на проучване, проектиране, съгласуване на инвестиционен проект за елементите на техническата инфраструктура по смисъла на чл. 64, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изграждането им, както и в процеса на изграждане на връзки за водоснабдяване и/или отвеждане на отпадъчни води по време на извършване на строително-монтажни работи (СМР) в недвижим имот, представляващ урегулиран (неурегулиран) поземлен имот УПИ 1-216 кв. 45, местност, с административен

адрес: с. Новосел, общ. Ценово, чл. "Х. Димитър"
за обект: "Обект на сградна водопроводна и канализационна система за сградна вода, други специфични данни (съществуващи спирателни кранове, пожарни хидранти, шахти и т.н.), необходими за проектирането, както и проводите за включване към мрежите."

(2) Изпълнението на задълженията по този договор е необходимо условие за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект по чл. 143, ал. 1, т.3 от ЗУТ и сключване на договор по чл.84, ал.2 от ЗУТ за присъединяване към водопроводната и/или канализационна системи и съоръжения към тях, разположени на територията на област Русе.

Чл.2 (1) Настоящият договор се сключи по писмено заявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно чл. 13 (2) от Наредба №4/14.09.2004г.

(2) Въз основа на писменото заявление по ал.1 ОПЕРАТОРЪТ извършва проучване и в 15-дневен срок представя на ПОТРЕБИТЕЛЯ изходните данни и условията за присъединяване, необходими за проектиране на водопроводното и/или канализационно отклонения на сградните ВиК инсталации и/или вътрешната ВиК мрежи.

(3) С предварителните проучвания в изходните данни ОПЕРАТОРЪТ добросъвестно посочва всички налични при него към момента на сключване на настоящия договор данни за известните му водопроводна и/или канализационна мрежи трасе, диаметър, материал, от които са изградени, напор и водно количество, схема с посочване мястото на присъединяване, необходимите сервитутни зони на съоръженията за присъединяване, изискванията, гарантиращи експлоатационната сигурност на присъединяването и качествата на питейната вода, други специфични данни (съществуващи спирателни кранове, пожарни хидранти, шахти и т.н.), необходими за проектирането, както и проводите за включване към мрежите.

(4) Изходните данни и условията за присъединяване по ал.3 са валидни до изтичане на разрешението за строеж на съответния обект.

(5) С изходните данни ОПЕРАТОРЪТ дава задължителни на ПОТРЕБИТЕЛЯ указания. Когато ОПЕРАТОРЪТ посочва повече от един провод за включване към мрежата, ПОТРЕБИТЕЛЯ има право на избор.

(6) За проучването и предоставянето на изходните данни и условията за присъединяване ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща такса на ОПЕРАТОРА в размер на лв.

Чл.3 Със сключването на настоящия предварителен договор, **ПОТРЕБИТЕЛЯТ ПРИЕМА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ** за получаване на услугите ВиК, публично известни предложени от ОПЕРАТОРА и приети от собственика на ВиК системите или от регулаторния орган, създаден със закон или в изпълнение на концесионен договор.

Чл.4 Инвестиционния проект се изработва въз основа на предоставените проучвания по Чл.2 ал.3 изходни данни и спазване условията на настоящия договор и се съгласува с ОПЕРАТОРА.

Чл.5 (1) Когато за осъществяване на присъединяването поради технологична и/или конструктивна необходимост се налага в чужд поземлен имот да се изградят ВиК проводи и съоръжения по чл.193 от ЗУТ, ПОТРЕБИТЕЛЯ прилага писмен договор (учредяващ правото на прокарване на отклонения през чужд имот) с нотариална заверка на подписите между него и собственика на чуждия имот или заповед (на кмета на общината – за прокарване на отклонения през частен имот или заповед на областния управител, съответно на кмета на общината – за прокарване на отклонения през държавен или общински имот), с детайлно описание на мястото и начина на прокарване на отклонения, както и правото на достъп до водомерните устройства и/или канализационните шахти.

(2) При хипотезата на ал.1 всички водомерни устройства се разполагат в една шахта, в по-близкия до точката на присъединяване имот.

(3) Когато при проучването за присъединяване се установи, че предвидения за изграждане обект засяга съществуващите ВиК проводи и съоръжения, те се изместват за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ въз основа на одобрен и съгласуван с ОПЕРАТОРА проект, съгл. Чл.73 от ЗУТ.

Чл.6 (1) След одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж, ПОТРЕБИТЕЛЯТ подава писмено искане за предлагане на Договор предоставяне на услугите водоснабдяване и/или канализация по чл.14 от Наредба 4/14.09.2004г. по смисъла на чл.84, ал.2 от ЗУТ за предоставяне на услугата ВиК.

(2) Договорът по ал.1 се предлага от ОПЕРАТОРА. Той има силата на окончателен договор за присъединяване по смисъла на чл.84, ал.2 от ЗУТ.

(3) Договорът по ал.1 включва:

1. Вида и техническите параметри на съоръженията в мястото на присъединяване съгласно предварителното проучване по чл.2 (2);
2. Режим на водоподаване /водоползване/;
3. Броя и мястото на монтиране на водомерите и/или РЩ;
4. Границите на собственост на съоръженията;
5. Финансовите взаимоотношения между страните;
6. Взаимното задължение на страните за опазване на съоръженията и за осигуряване на достъпа в тях;
7. Условието и реда за изменение, допълнение и прекратяване на договора.

Чл.7 С подаване на писменото искане по чл.6, ал.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща такса за присъединяване към ВиК мрежите, изчислена по методика на Оператора.

Чл.8 (1) Временното водоснабдяване на строителната площадка се извършва въз основа на писмено заявление от ПОТРЕБИТЕЛЯ до ОПЕРАТОРА придружено от:

1. Предварително проучване и уточняване на техническите условия за присъединяване. С подаване на заявлението се заплаща такса за проучване за присъединяване към ВиК мрежа в касите на информационните центрове;
2. Копие от съгласуван и одобрен инвестиционен проект част ВиК;
3. Копие от разрешението за строеж;
4. ОПЕРАТОРА предлага договор за временно присъединяване на строителната площадка към ВиК мрежите;
5. Договорът за временно присъединяване на строителната площадка към ВиК мрежите се предлага от ОПЕРАТОРА след издаването на Разрешението за строеж, писмено искане за предоставяне на услугата ВиК обр. №-4П и платена такса за присъединяване изчислена по методиката към Наредба № 4/2004г.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯ подава писмено заявление за деня и времето на осъществяване на временното водоснабдяване на строителната площадка. ОПЕРАТОРЪТ изпраща свой представител, който извършва присъединяването към водопроводната мрежа, съставя констативен протокол за временно водоснабдяване на строителната площадка и открива партида на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от пет (5) работни дни. Копие от протокола се връчва на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу подпис.

(3) Към заявлението по ал.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително представя документите по ал.(1), т.2 и 3 копие, както и необходимите документи за откриване на партида.

(4) Отчитането на вода по време на строителство е по водомер, който е пломбиран от ОПЕРАТОРА.

(5) При нарушения, довели до неправилно отчитане на изразходваната вода по време на строителство или при липса на водомер, заплащането се извършва като количеството изразходвана вода се определя съгл. Чл.23, ал.5, т.4 от ОУ на ОПЕРАТОРА /по 0,5 куб.м. за всеки куб.метър застроен обем на сградата, независимо от вида строителство/.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОКОВЕ

Чл.9 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

Чл.10 Настоящият договор има действие до влизане в сила на окончателен договор по чл. 14 от Наредба 4 /14.09.2004г. по смисъла на чл.84, ал. 2 от ЗУТ.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 11 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплаща редовно изразходваните количества вода;
2. Да не събаря сгради, без предварително да са изключени водопроводните и/или канализационните им отклонения от ОПЕРАТОРА;
3. При прекъсване на съществуващо водопроводно и/или канализационно отклонение, захранващо съседни имоти да извърши превключване за своя сметка и да не засяга нормалното водоподаване и/или отвеждане на отпадните води от съседните имоти съгл. Чл.73
4. При извършване на строителни, монтажни, ремонтни и други дейности, да се вземат необходимите мерки за опазване от повреди или унищожаване на водопроводните и/или канализационните мрежи и съоръжения към тях, както и незабавно да отстрани повредите, които и причинил, за своя сметка при спазване на изискванията на чл.74, ал.1, т.6 от ЗУТ;
5. Да спазва изискванията за заустване на отпадъчни води съгласно наредба №7/14.11.2000 г. /ДВ, бр. 98 от 01.12.2000 г./
6. Да осигури закриването на партидите на бившите собственици на имота преди започване на СМР, след заплащане на всички дължими суми от тях.
7. При проектиране и изграждане на обекта и прилежащите му системи и съоръжения, да спазва сервитутните разстояния съгласно Наредба №8/28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения;
8. Да уведоми ОПЕРАТОРА за настъпването на каквито и да са промени, касаещи данните от предварителните проучвания по чл. 4 от настоящия договор.

Чл.12 При неизпълнение на съгласувания проект или липса на такъв, ОПЕРАТОРЪТ не сключва с ПОТРЕБИТЕЛЯ договор за присъединяване.

Чл. 13 ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за нормалното водоснабдяване и/или отводняване на обекта при неправилно проектирани вътрешни ВиК проводи и съоръжения.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.14 Настоящият договор може да бъде прекратен без предизвестие:

1. по взаимно съгласие;
2. при погиване на обекта.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се легитимира като собственик или носител на учредено право на строеж на обекта с нотариален акт № 11000 11-84, том, вх. рег №, дело № /..... г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА гр.

Чл.16. Представяне/приемане на всички заявления и документи, посочени в настоящия договор се извършва до/от съответния Р-л ПЕР. Заплащането на таксите, предвидени в настоящия договор се извършва в съответните информационни центрове по ПЕР-ове.

Чл.17 ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ОПЕРАТОРЪТ са длъжни незабавно да уведомят другата страна за всички настъпили изменения по тяхната идентификация или собственост, или при промяна на характеристиките на обекта.

Чл.18 За строежите, неизползващи услугите водоснабдяване и канализация, не се сключва договор за присъединяване по чл. 84, ал.2 от ЗУТ.

Чл.19 Всички изменения и допълнения към настоящия договор се извършват в писмена форма.

Чл.20 Всички спорове по настоящия договор се решават по взаимно съгласие, чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие, спорът се отнася за разрешаване пред компетентен съд.

Чл.21 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Настоящият договор е изготвен на основание Закона за устройство на територията и Наредба №4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи на МПРБ.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като неразделна част от него стават изходните данни и съгласувания от ОПЕРАТОРА инвестиционен проект.

ОПЕРАТОР:

УПРАВИТЕЛ:

/и.к. САВА САВОВ/



ПОТРЕБИТЕЛ:

