

Отвод от мет.пръти $\Phi 10\text{мм}$
Прав съединител в клевна кутия
Заземление от 26р.п.тр. 2 1/2"-2м
 $R < 20 \text{ ома}$


мет.пръти $\Phi 10\text{мм}$ над керемидите по стойки

Мълниева защитна линия с $H=6\text{м}$


мет.пръти $\Phi 10\text{мм}$ над керемидите по стойки


мет.пръти $\Phi 10\text{мм}$ над керемидите по стойки

Отвод от мет.пръти $\Phi 10\text{мм}$
Прав съединител в клевна кутия
Заземление от 26р.п.тр. 2 1/2"-2м
 $R < 20 \text{ ома}$



МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ



 Е Т "МАР"ел - Мариета Радева"-Русе гр. Русе ул. "Църковна независимост" №18, ет.2, оф.№8 E-mail: mar_el@abv.bg GSM 0888 502 685			
Обект: ОСНОВЕН РЕМОТ НА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОЛЕКЦИЯ - УПИ I-216, кв. 45, с.НОВГРАД, общ.Ценово			
Подобект: МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ			
Проектант:	инж.М.Радева	Част:	ЕЛ.
Водещ проект.:	арх.П.Дочев	ФАЗА	ИТИ
С	АРХ.	арх.П.Дочев	М
Ъ	КОНСТ	инж.Н.Василева	М
Г	В.К.		
Л	ОВ		
А	ЕЛ.		
С	ТЕХН.		
Р-Л ФИРМА	инж.М.Радева	09.16г.	