



токов кръг	Захр.	PO1	PO2	PO	д.о.	е.о	сот	пиц	рез	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	рез.	рез.
лампи бр.	от	9	12	8	5	9				19	15	16	8x20	5x20	6x20	7x20	7x20	9x20	6x20											
контакти	Тел.и.						1	1												2	2	2	3	3	3	3	3			
Ри/Ре kW	10kW	0,45	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1		0,5	0,5	0,5	0,16	0,1	0,12	0,14	0,14	0,18	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
предпаз.	50	10	10	10	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
проводник	свт 4x10	3x2,5	3x4	3x4	3x1,5	3x1	3x2,5	3x2,5		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4		

Т-1 - електро табло за монтаж на стената ,р/ри 700/600/250, IP-33



Забележка: Електромерното табло е съществуващо.

Монтирано е на същ. стълб пред обекта. Запазва се.

Нова мощност не е необходима.

При желание от Възложителя, въздушната мрежа,

може да се замени с кабел СВТ/4x10/мм² в изкоп 0,4/0,8м

Е Т "МАР`ел - Мариета Радева"-Русе
гр. Русе ул. "Църковна независимост" №18, ет. 2, оф. №8
E-mail: mar_el@abv.bg GSM 0888 502 685

Обект: **ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА КОЛЕКЦИЯ - УПИ I-216, кв. 45,
с. НОВГРАД, общ. Ценово**

Подобект: СХЕМА НА ЕЛ. ТАБЛО

Проектант:	инж. М. Радева	Част:	ЕЛ.
Водещ проект.:	арх. П. Дочев	ФАЗА	ИТИ
С	АРХ.	арх. П. Дочев	М
Ъ	КОНСТ		1:100
Г	В.К.	инж. Н. Василева	
Л	ОВ		
А	ЕЛ.		
С	ТЕХН.		
Р-Л ФИРМА	инж. М. Радева		

