

същ. водомерен възел за ст.вода
- подменя се
СК без изпразнител Ф3/4" - 1бр.
водомер Qn = 5м3/час - 1 бр.
възвратна клапа Ф3/4" - 1бр.
СК с изпразнител Ф3/4" - 1бр.

същ. инсталация от
поцинковани тръби
подменя се с
полипропиленови

същ. водопроводно отклонение
Ф3/4" от Уличен водопровод Ф60

Ф25
11.60

ВВЩ 2

Ф20
37.60

0.00 = 3.60

ВВЩ 1

0.00 = 3.60

Ф25
7.00



Ф25
4.00

ВВЩ 1

Ф25
0.90

Ф25
0.95

Ф20
0.50

СК 1/2"

Възел 1

Ф20
5.90

Ф20
6.40

Ф20
3.10

Възел 2

30л

Ф20
0.80

Ф20
0.50

Ф20
1.20

Ф20
1.20

СК 1/2"

АКСОНОМЕТРИЯ ВОДОПРОВОД

Възложител:
/Община Ценово/

КАТУРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 04455
	инж. СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕВ
	Подпис: _____
Части на проекта: по удостоверение за ПОП	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

<div> <div>АРКА</div> <div> "АРКА - РУСЕ" ООД Обект: Основен ремонт на първи етаж и покрив на обществено обслужваща сграда в УПИ II - 420, кв.32, с.Долна Студена, Община Ценово </div> </div>		
Проектант	инж. Ст.Недев	Част:
Архитектура		В и К
Конструкции		Фаза:
В и К		ТИП
ОВ		М 1:50
Електро		Чертеж №
Геодезия		4
ПБЗ		
ПБ		
Управител	арх.Л.Милев	05.2019 г.